ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.НК50.В.00624/26

Серия RU № 0637981

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Центр электротехнических испытаний». Место нахождения (адрес юридического лица): 156019, Россия, Костромская область, город Кострома, улица Петра Щербины, дом 9, этаж 3, помещение 314. Адрес места осуществления деятельности: 115093, Россия, город Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 1, этаж 4, помещение 1, комнаты 57, 58. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11НК50. Дата решения об аккредитации: 28.12.2024 года. Номер телефона: +74942770405. Адрес электронной почты: info@ceticentr.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКАМ СЕРВИС"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117036, Россия, город Москва, улица Дмитрия Ульянова, дом 9/11, корпус 2, комната 4-В
Основной государственный регистрационный номер 1147746274213.
Телефон: 89858977934 Адрес электронной почты: tehkam@bk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКАМ СЕРВИС"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 117036, Россия, город Москва, улица Дмитрия Ульянова, дом 9/11, корпус 2, комната 4-В

ПРОДУКЦИЯ Аппараты для распределения электрической энергии: устройства автоматизации включения источников резервного энергоснабжения серии ТКМ, типов: ТКМ V3, ТКМ V4, ТКМ V5, ТКМ V7, ТКМ V8, ТКМ V9, ТКМ V10, ТКМ V11, ТКМ V12. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3433-001-29152357-2017 «Комплект автоматизации включения автономных источников резервного энергоснабжения ТКМ».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8537109800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 21.10/17-26/А от 21.10.2026 года, выданного ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР) РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21МО57)
Акта о результатах анализа состояния производства №14.09.2026-1ЦЭТИ от 18.09.2026 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Центр электротехнических испытаний» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11НК50) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Петрова Олеся Александровна
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ IEC 61439-1-2013 "Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования" (за исключением п.9.4), ГОСТ IEC 61439-2-2015 "Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 2. Устройства распределения и управления электроэнергией". Условия хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69. Климатическое исполнение УХЛ4.2, степень защиты IP35. Срок службы — 15 лет. Гарантийный срок — 2 года. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 08.2026 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.11.2026 **ПО** 01.11.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Морляшов Артем Андреевич (Ф.И.О.)

М.П.

«ЦЕНТР ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ»

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Скаценко Татьяна Вадимовна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б». ТЗ № 1025.